公　表

第６２回技能五輪全国大会予選 出場者からの質問と回答②

		質問	回答
10	石積	小端積みについて野面積みのように変化を持たせても良いのか、あくまでも厳密な小端積みでなければならないのか許容範囲を参加校全体に統一しておいた方が良い。	各選手の裁量に任せる。 「小端積み」の範囲から大きく逸脱させなければ可とする。
11	木柵	指定の木柵の金具が、敷地の木枠よりも大きいため埋めて隠すことは不可能でした。よって外付けを可能としていただくようにご配慮願いたい。	外付けでよい
12	木柵	木柵を埋める深さの指定がＱ＆Ａにされているが、指定通りだと平板に干渉してしまうため、深さの指定を撤廃して欲しい。	前回木柵の項での回答7のうち、「目安として250～300」 の部分を削除する。